



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Амурской области  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.  
Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

### ПРЕДПИСАНИЕ № 104

#### об устранении выявленных нарушений

«29» апреля 2015 г.

г. Белогорск

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске,  
Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: Забродина Вероника  
Иннокентьевна - ведущий специалист - эксперт

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании распоряжения № 215 от «17» марта 2015г

(основания для проведения проверки)

Плановую/выездную проверку соблюдения

(вид мероприятия по контролю)

в Государственном профессиональном образовательном автономном учреждении Амурской  
области «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ  
АМФЦПК)

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и

по адресу: Амурская область, г.Белогорск, улица Кирова,267

ОГРН 1022800710613, Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Амурской области, 2804

адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной  
регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо фамилия, имя отчество ( при наличии отчества) и адрес  
места жительства проверяемого гражданина)

требований законодательства, в ходе, которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было
-------	----------------------	---

		выявлено при проверке
1.	Согласно экспертному заключению №4266 от 27.04.2015г результаты измерений искусственной освещенности в ГПОАУ АМФЦПК, по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 267 не соответствует гигиеническому нормативу: в кабинете № 1 математики 91 лк (гигиенический норматив 300-500 лк); в кабинете № 3 информатики 19 лк (гигиенический норматив 300-500 лк); в спортивном зале 126 лк (гигиенический норматив 200 лк); в мастерской по устройству и ремонту автомобилей 246 лк (гигиенический норматив 300 лк); в мастерской слесарной 213 лк (гигиенический норматив 600 лк); в мастерской электромонтажной 129 лк (гигиенический норматив 300 лк)	<b>п. 2.3.1.</b> таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий», <b>п. 2.4.2.2.</b> СанПиН 2.4.3.1186-03, приложение 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»
2	В общежитии мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) не подвергаются ежегодно камерной дезинфекции	<b>п.5.9.СП</b> 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
3	В общежитии помещение кухни имеется только на втором этаже, а не на каждом этаже, отсутствует комната для самостоятельных занятий, комната для сбора и хранения грязного белья.	<b>п.3.1.СП</b> 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».
4	Прачечная состоит из одного помещения, отсутствует помещение для приёма белья, сортировки и временного хранения грязного белья	<b>п.2.8.</b> СанПиН 2.1.2.2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
5	В кухне не установлена раковина с подводкой горячей и	<b>п.3.3</b> СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологических требования к

	холодной воды, оборудованная смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья	организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
6	В зоне по приготовлению салатов отсутствует бактерицидная лампа, что не обеспечивает сохранение качества готовой продукции	<b>п.5.9</b> СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологических требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
7	Порционирование готовых блюд (холодных закусок) в зоне приготовления закусок проводится вблизи размещения работающих плит, т.е. в помещении с температурой воздуха выше +16 <sup>0</sup> С (согласно бытового термометра температура воздуха в помещении составляет + 24 <sup>0</sup> С),	<b>п.9.3</b> СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологических требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

в срок до **20 августа 2015г.** устранить вышеуказанные нарушения.  
об устранении выявленных нарушений **в срок до 21 августа 2015г.** направить

В Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию свидетельствующую о выполнении предписания

(подтверждающая информация)

по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Красноармейская,15

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК (наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

- 1) Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;
2. Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

**За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.**

Предписание выдал

Ведущий специалист-эксперт

( должность )

29.04.2015г.

( дата )



( подпись )

В.И.Забродина

( расшифровка подписи )

Предписание получил

Директор ГПОАУ АМФЦПК

( должность )

( подпись )

Н.О.Нерсесьян

( расшифровка подписи )

( дата )

**Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений согласован:**